

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76220061000200846114 от 30.08.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10918240>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

(г. Ярославль, ул. Бабица, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №186/1

(первая цифра - номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №155»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедев А.А. от «30» августа 2022 года №186 в период с 15 час. 00 мин. «08» сентября 2022 года по 10 час. 00 мин. «12» сентября 2022 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соловьевой Верой Васильевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №155» (далее – МДОУ «Детский сад №155»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150062, обл. Ярославская, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 7 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад №155» Карпычева Е.В.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания МДОУ «Детский сад №155», расположенных по адресу: 150062, обл. Ярославская, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 7 (линии систем противопожарной защиты выполнены не огнестойким кабелем в исполнении LSLTx)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 6.3 СП 6.13130.2021	12.09.2023г.	

2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)). Согласно акту приема в эксплуатацию пожарной сигнализации от 30.07.2008 г. пожарная сигнализация в здании МДОУ «Детский сад №155» принята в эксплуатацию с 31.07.2008 г.	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.09.2023г.	
3.	Не обеспечено содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии (лестница №2, южная сторона здания МДОУ «Детский сад №155») не прошла испытания на прочность) (протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц от 28.05.2021 г.)	п.п. «а» 17 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.09.2023г.	
4.	Не обеспечено содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии (лестница №3, южная сторона здания МДОУ «Детский сад №155») не прошла испытания на прочность) (протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц от 28.05.2021 г.)	п.п. «а» 17 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.09.2023г.	
5.	Не обеспечено содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии (лестница №5, северо-западная сторона здания МДОУ «Детский сад №155») не прошла испытания на прочность) (протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц от 28.05.2021 г.)	п.п. «а» 17 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.09.2023г.	
6.	Не обеспечено содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии (лестница №1, восточная сторона здания МДОУ «Детский сад №155») не прошла испытания на прочность) (протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц от 28.05.2021 г.)	п.п. «а» 17 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.09.2023г.	
7.	В здании МДОУ «Детский сад №155» отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от	12.09.2023г.	

		16.09.2020г. №1479), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016		
8.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в помещении пищеблока здания МДОУ «Детский сад №155», расположенных по адресу: 150062, обл. Ярославская, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 7 (Рабочий проект, исполнительная схема «Система пожарной сигнализации. Система оповещения о пожаре №01.02/08-АУС.ПС»)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 7.1.3, 7.7.3 СП 484.1311500.2020	12.09.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №155»

Карпычева Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«12» сентября 20 22 г.

✓ 
(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«12» сентября 20 22 г.

