

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 664
об устранении выявленных нарушений**

26.10.2021

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 155",
150062, Ярославская область, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 7,
акта № 221 от 26.10.2021

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1) **п. 2.5.2.** В спальнях комнат групп № 3, № 6 отмечается нарушение целостности напольного покрытия: образование щелей на стыке полотен линолеума. Наличие дефектов препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

2) **п.2.4.6.2.** В буфетных групп № 2, № 3, № 5 моечное оборудование (моечные ванны) из-за изношенности и дефектов внутреннего покрытия (сколы эмали, повреждения вследствие коррозии) не обеспечивает в соответствии с гигиеническими нормативами мытьё столовой посуды и препятствует проведению его качественной обработки в процессе мытья и обеззараживания.

3) **п. 2.8.5.** Согласно протоколу измерения освещенности № 842/ф от 18.10.2021г. представленному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» уровни искусственной освещенности в игровых групп № 7, № 10, № 13 менее 400 люкс, в раздевальных групп № 7, № 13 менее 200 люкс.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

- 1) Устранить дефекты напольного покрытия в спальнях комнат групп № 3, № 6.
- 2) Заменить моечные ванны в буфетных групп № 2, № 3, № 5.
- 3) Довести уровни искусственной освещенности в игровых групп № 7, № 10, № 13 до установленного санитарными правилами норматива (не менее 400 люкс), в раздевальных групп № 7, № 13 до норматива не менее 200 люкс.

Срок исполнения 16.01.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 155",
ИНН 7603018949, ОГРН 1027600622213.

Документы, подтверждающие выполнение предписания, **предоставить в срок до 20.01.2023г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)

М.П.





Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

« 26 » 10 2021 г.




Ф.И.О